

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200020	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: volgens tekeningnr. ## Betreft: aanbrengen funderingslaag van BGS-Base onder elementenverharding. / Aanbrengen funderingslaag van BGS-Base onder asfalt verharding, afgewerkt met een laag menggranulaat van 10 cm.	m2	1,00	V	
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m				
		.9.	BGS-Base, bestaande uit LD-granulaat (2.350 kg/m3)	ton			0,24 L
		Leverancier: De Hoop Bouwgrondstoffen of gelijkwaardig.				
		Materiaal van Nederlandse oorsprong.				
		Bouwstof vrij toepasbaar volgens het besluit bodemkwaliteit.				
		.3.	Sortering 0/16 of 0/8 mm				
		. . .1.	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 25				
	1.	Op het zandbed				
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
						

HFD PAR ART LID

80 16 **Bouwstoffen verhardingslagen van steenmengsel****80 16 01** **Korrelverdeling**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van LD/granulaat 0/8 mm voldoen aan:

sortering	0/8	
door zeef	massapercentage	
(mm)	min.	max.
11,2	100	100
8	85	100
5,6	-	-
4	50	90
2	20	55
1	-	-
0,5	0	25
0,063	0	9